

Opole, 23.05.2019r.

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy:

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. **Czyszczenie chemiczne instalacji wodnej na zasobach OTBS Sp. z o.o.**

Znak postępowania:

(sprawa: ZP-V/2019)

Odpowiedzi na pytania z dnia 22.05.2019r.

Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zmianami), Zamawiający udziela odpowiedzi na poniższe pytanie zadane przez Wykonawcę.

Treść niniejszego wyjaśnienia, bez ujawniania źródła zapytania, zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie 1 Jaka jest ilość mieszkań w budynkach i ilość kondygnacji, klatek?

Odpowiedź *W zasobach mieszkalnych naszej Spółki są: 22 budynki i 837 mieszkania. Prawie na wszystkich osiedlach budynki są cztero-kondygnacyjne. Ilość klatek 61...*

Zamawiający zwraca uwagę że współpraca z Wykonawcą będzie odbywać się na podstawie Umowy ramowej, zlecenia będą otwierane doraźnie w ramach potrzeb i posiadanych środków finansowych przez Zamawiającego. W SIWZ Zamawiający nie określił ilości mieszkań, w których ma zostać wykonane płukanie chemiczne instalacji wodnej. Ilość będzie każdorazowo określana w zleceniu. Proces płukania będzie zlecany każdorazowo dla wskazanego pojedynczego lokalu lub grupy lokali i w różnych lokalizacjach. Na dzień dzisiejszy nie jest możliwe określenie ilości zleceń do realizacji w okresie obowiązywania umowy.

Pytanie 2 Czy to jest instalacja ciepłej czy zimnej wody?

Odpowiedź *Obie instalacje (ciepłej i zimnej wody) wchodzą w zakres wykonania.*

Pytanie 3 Czy wykonanie ma być metodą cyrkulacyjną każdego pionu z osobną plus płukanie poziomu?

Odpowiedź *Wykonanie płukania metodą cyrkulacyjną uzależnione każdorazowo w zleceniu. W przypadku zlecenia na pojedyncze mieszkania płukanie poziomu. W przypadku zlecenia wszystkich mieszkań w klatce płukanie pionu oraz poziomu.*

Prezes Zarządu

Tomasz Macias