

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

KOD CPV:

**45421100-5** – Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

**45421000-4** – Stolarka, ślusarka

### MONTAŻ ŚLUSARKI, KURTYN I KLAP DYMOWYCH

#### SPIS TREŚCI

<b>1. WSTĘP .....</b>	<b>2</b>
1.1. Przedmiot ST .....	2
1.2. Zakres stosowania .....	2
1.3. Określenia podstawowe .....	2
1.4. Zakres robót objętych ST .....	2
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót .....	2
<b>2. MATERIAŁY .....</b>	<b>2</b>
2.1. Wymagania ogólne .....	2
2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót .....	2
<b>3. SPRZĘT .....</b>	<b>2</b>
3.1. Wymagania ogólne .....	2
<b>4. TRANSPORT .....</b>	<b>2</b>
4.1. Wymagania ogólne .....	2
4.2. Przechowywanie i składowanie materiałów .....	3
<b>5. WYKONANIE ROBÓT .....</b>	<b>3</b>
5.1. Wymagania ogólne .....	3
5.2. Montaż .....	3
<b>6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT .....</b>	<b>4</b>
6.1. Wymagania ogólne .....	4
<b>7. OBMIAR ROBÓT .....</b>	<b>4</b>
<b>8. ODBIÓR ROBÓT .....</b>	<b>4</b>
8.1. Ogólne zasady odbioru robót .....	4
<b>9. PODSTAWA PŁATNOŚCI .....</b>	<b>4</b>
<b>10. PRZEPISY ZWIĄZANE .....</b>	<b>4</b>

#### Najważniejsze oznaczenia i skróty:

ST – Specyfikacja Techniczna

SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

ITB – Instytut Techniki Budowlanej

## **1. WSTĘP**

### **1.1. Przedmiot ST**

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru elementów ślusarki w obiekcie pn. „Budynek Centrum Usług Publicznych w Opolu, Zadanie nr 2”.

### **1.2. Zakres stosowania**

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

### **1.3. Określenia podstawowe**

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

konstrukcja – uporządkowany zespół połączonych części, zaprojektowany w celu zapewnienia określonego stopnia sztywności.

### **1.4. Zakres robót objętych ST**

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują elementy ślusarki, takie jak balustrady, ścianki ażurowe, kurtyny dymowe, klapy oddymiające które są montowane do elementów konstrukcji oraz są wykonane z materiałów odpowiadających wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

### **1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót**

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt.2

## **2. MATERIAŁY**

### **2.1. Wymagania ogólne**

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 3.1. Wszystkie materiały należy składować ściśle według wytycznych producenta

### **2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót**

- kurtyny pożarowe ruchome i stałe,
- klapy oddymiające otwierane automatycznie (z siłownikami),
- balustrady całoszklane z profilami bazowymi,
- ścianki ażurowe,
- kanały transferowe oddymiające między windą a klatką schodową wraz z maskownicą, Wraz z podkonstrukcją i elementami montażowymi.

## **3. SPRZĘT**

### **3.1. Wymagania ogólne**

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymaganiach ogólnych” pkt 3.2..

## **4. TRANSPORT**

### **4.1. Wymagania ogólne**

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 3.3 ogólnej specyfikacji technicznej. Podczas transportu należy ściśle przestrzegać wytycznych producenta.

#### **4.2. Przechowywanie i składowanie materiałów**

Materiały powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca:

- nazwę i adres producenta,
- nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,
- datę produkcji i nr partii,
- wymiary,
- liczbę sztuk w pakiecie,
- numer aprobaty technicznej,
- nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,
- znak budowlany.

Składowanie materiałów powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na poziomym i mocnym podkładzie.

### **5. WYKONANIE ROBÓT**

#### **5.1. Wymagania ogólne**

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST „Wymaganiach ogólnych” pkt 5.

#### **5.2. Montaż**

Ogólne zalecenia:

- Przenosić, przechowywać i mocować materiały i akcesoria zgodnie z zaleceniami producenta, chroniąc przed uszkodzeniem,
- Zapewnić zgodność z detalami i wytycznymi projektu wykonawczego, wymaganiami projektu, normami i przepisami dotyczącymi poszczególnych elementów,
- W ściankach ażurowych w pomieszczeniach archiwum zapewnić zamykane drzwi ewakuacyjne zgodnie z projektem,
- Należy zwrócić szczególną uwagę na montaż kurtyn w suficie w przestrzeni sufitu podwieszonego wraz z wykonaniem stałych kurtyn w przestrzeni sufitu oraz obróbkę połączenia stałej kurtyny z instalacjami przechodzącymi przez nią;
- Dobór kurtyn i klap dymowych, balustrad oraz ścianek ażurowych należy uzgodnić z Zamawiającym oraz Projektantem pełniącym Nadzór Autorskim;
- Dla klap dymowych montowanych w stropach zapewnić wodoszczelność oraz wykonać obróbki blacharskie zgodnie ze sztuką budowlaną,
- Centrale sterujące kurtynami dymowymi zamontować w przestrzeni sufitu podwieszanego, zapewniając dostęp serwisowy do nich (długość wypinanych listew sufitowych montowanych poniżej centrali nie powinna przekraczać ok. 1,5 m), zapewnić komunikację centrali z systemem SSP (informacja o stanie awarii kurtyny, alarmu itp.).
- Okablowanie i sterowanie elementów wykonać zgodnie ze ST instalacji elektrycznych i teletechnicznych.
- Zapewnić parametry wytrzymałościowe balustrad zgodnie z obowiązującymi normami.
- Elementy stalowe balustrad wykonać ze stali kwasoodpornej, nierdzewnej szlifowanej, parametry szkła według wytycznych producenta.

## **6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT**

### **6.1. Wymagania ogólne**

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5.

## **7. OBMIAR ROBÓT**

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

Jednostką obmiaru jest 1 mb lub ilość sztuk wykonanych elementów.

## **8. ODBIÓR ROBÓT**

### **8.1. Ogólne zasady odbioru robót.**

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7.

Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

Odbiór będzie obejmował:

- sprawdzenie zgodności wymiarów,
- sprawdzenie zgodności elementów zabudowanych z zamówieniem,
- sprawdzenie jakości materiałów użytych do wykonania poszczególnych elementów,
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem wytycznych Producenta, statyki konstrukcji, detali zawrtych w projekcie wykonawczym,
- sprawdzenie działania elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidłowości zmontowania urządzeń.

Poszczególne etapy robót montażowych powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę Robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik negatywny, wykonane roboty należy uznać za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacją Projektową i przedstawić je do ponownego odbioru.

## **9. PODSTAWA PŁATNOŚCI**

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych.

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).

## **10. PRZEPISY ZWIĄZANE**

PN-EN 1364-2:2001

Badania odporności ogniowej elementów nienośnych.  
Część 2: Sufity

PN-EN 13964:2004 (U)

Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań

PN-B-79405:1997/Ap1:1999	Płyty gipsowo-kartonowe
PN-93/B-02862	Odporność ogniowa
PN-EN ISO 7050:1999	Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym
PN-91/M-82054.19	Śruby, wkręty i nakrętki. Statystyczna kontrola jakości
PN-EN ISO 3506-4:2004 (U)	Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych, odpornych
PN-EN 10142:2003	Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób ciągły do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy
PN-EN 10142:2003	Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób ciągły do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy
PN-90/B-02851	Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania odporności ogniowej elementów budynków
PN-B-02851-1:1997	Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności ogniowej elementów budynków. Wymagania ogólne i klasyfikacja.
PN-90/B-02876	Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany.
PN-74/B-02866	Otwory pod kłapy dymowe. Obliczanie powierzchni i rozmieszczenie.
PN-91/B-02840	Ochrona przeciwpożarowa budynków. Nazwy i określenia.
PN-70/B-02852	Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie.
PN-B-02877-4:2001	Ochrona przeciwpożarowa budynków. Instalacje grawitacyjne do odprowadzenia dymu i ciepła. Zasady projektowania. – Instalacje grawitacyjne odprowadzania dymu i ciepła.
PN-B-02877-4:2001/Az1:2006	Ochrona przeciwpożarowa budynków. Instalacje grawitacyjne do odprowadzenia dymu i ciepła. Zasady projektowania. – zmiana.
PN-EN 10088-1:1998	Stale odporne na korozję – Gatunki.
Procedura badawcza ITB LP-12: Badania kłap do odprowadzania dymu i ciepła 16.	
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości.	